

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu
des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/59 modifié)

N° RA13-0334

Valable 5 ans à compter du 07 novembre 2013

Matériau présenté par : PROFINE FRANCE SAS
11 rue du Gutleutfeld
67440 MARMOUTIER
FRANCE

Marque commerciale : E.VOLUTION - E.MOTION - E.XCLUSIVE - INNONOVA
ROLAPLUS - VARINOVA - PREMILINE - PREMIDOOR

Description sommaire :

Profilé de menuiserie extrudé multi parois à base de polychlorure de vinyle chargé.
Référence de la matière polychlorure de vinyle : CVH blanc 4091/A - 4092/A - 4093/A -
4094/A/654.
Masse volumique nominale de la matière polychlorure de vinyle : 1440 kg/m³.
Epaisseur nominale totale : 70 mm.
Epaisseur nominale des parois externes : 2,5 à 3,0 mm.
Coloris : blanc teinté dans la masse.

Nature de l'essai : Essai par rayonnement

Classement :

M2

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée a priori.
compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA13-0334 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens des articles L 115-27 à L 115-33 et R 115-1 à R 115-3 du code de la consommation.

Champs-sur-Marne, le 04 février 2014

**Le Technicien
Responsable de l'essai**



Olivier BRAULT

**Le Chef du Laboratoire
Réaction au Feu**



Nicolas ROURE

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essais annexé.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2

TÉL. (33) 01 64 68 84 12 | FAX. (33) 01 64 68 84 79 | www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS